



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79

fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

<http://www.mzuim.chorzow.eu>

ZP/TW/3410/006/000/21

Chorzów, dnia 11.03.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skalkę i Amelung w Chorzowie**” - wyjaśnienia treści SWZ nr 1.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniem otrzymanym w dniu 05.03.2021r. i 09.03.2021r., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót do wykonania dla realizacji powyższego zadania.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie posiada przedmiaru robót.

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ cz. V pkt. 3,4,5,6,7 – czy w przypadku ścieżki pieszo - rowerowej zachodzi konieczność opracowania projektu tymczasowej organizacji robót, czy nie wystarczającym jest zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą miejsc pracy. Jeżeli jednak będzie konieczność wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jej wprowadzenia to prosimy o uzupełnienie zał. nr 4 - przedmiar robót dopisując pozycję o treści - opracowanie projektu tymczasowej organizacji wraz z jej wprowadzeniem - kpl.1, a ponadto prosimy o podanie więcej szczegółów jakby miała wyglądać przywołana organizacja ruchu.

Odpowiedź 2: Wystarczające jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót. Nie ma potrzeby opracowania tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 3: Prosimy o zamieszczenie warunków przyłączeniowych - TAURON-u oraz uzgodnień opisanych PW Spis treści - pkt.2.6.

Odpowiedź 3: Projekt Wykonawczy w rozdziale 3.5 Zasilanie ... przewiduje, że ciąg oświetleniowy zostanie zasilony przez wpięcie się do istniejącego oświetlenia zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem.

Zamawiający/Inwestor informuje, że istniejące oświetlenie w planowanym miejscu przyłączenia szafki oświetleniowej jest własnością Miasta Chorzów.

Inwestor (MZUiM) informuje również, że wskazane w projekcie miejsce przyłączenia utrzymywane będzie tymczasowo do czasu uzyskania docelowego punktu poboru energii elektrycznej z przyłącza dedykowanego, o które inwestor wystąpi do przedsiębiorstwa sieciowego Tauron Dystrybucja.

Pytanie 4: Prosimy o wskazanie w PW skąd należy zasilić projektowaną szafę oświetleniową.

Odpowiedź 4: patrz odpowiedź 3.

*Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie
p.o. Dyrektor
mgr Bożena Biolik - Stich*