



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79

fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

<http://www.mzuim.chorzow.eu>

ZP/SC/3410/010_01/000/21

Chorzów, dnia 30.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej”- **wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.**

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniem otrzymanym w dniu 26.04.2021 r., działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje danymi ruchowymi prognostycznymi dla odcinka drogi będącego przedmiotem postępowania oraz istniejących sąsiadujących dróg i czy przekaże je w celu wykonania analizy hałasu, która jest wyszczególniona w zakresie opracowań do wykonania w p. IV SWZ, pp. 9 d)?

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ, dotyczące obowiązku wykonania analizy hałasu, tj. w pkt IV 9 d) SWZ, w § 1 ust. 3 pkt 9 lit d Projektu umowy oraz w pkt III. 9. 4) Opisu przedmiotu zamówienia skreśla się:

Wykonanie analizy hałasu w perspektywie 5/10/20 lat przy uwzględnieniu ruchu tranzytowego od DK 94 do DK 79 – dla przyjęcia rezerwy terenu na ekrany akustyczne w przekroju pasa drogowego (bez sieci uzbrojenia).

W miejscu skreślonego wprowadza się:

Należy zapewnić rezerwę terenu w przekroju pasa drogowego dla usytuowania ekranów akustycznych.

Pytanie 2: Jakiego rodzaju symulację przejezdności należy wykonać zgodnie z p. IV SWZ pp. 9 c), czy chodzi o model komputerowy przejazdu pojazdu miarodajnego przez skrzyżowanie, czy też pokazanie trajektorii przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania? Dla jakich pojazdów miarodajnych należy wykonać symulację przejezdności?

Odpowiedź 2: Należy przedstawić trajektorię przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych.

Pytanie 3: Dla jakiej ilości działek należy opracować geodezyjne projekty podziału działek wraz z dokumentami formalno-prawnymi w celu uzyskania decyzji ZRID

Odpowiedź 3: Ze wstępnych szacunków sporządzonych przez Zamawiającego wynika, że liczba działek nie powinna przekroczyć 32.

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu np. ciepłociągu, który przecina w 2 miejscach planowaną do zaprojektowania drogę lub budynek przepompowni ścieków, która koliduje z potencjalnym czwartym wlotem na istniejące rondo?

Odpowiedź 4: NIE.

Zmiana zapisów SWZ dokonana w dniu 30.04.2021 r. jest wiążąca dla Wykonawców.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie
p.o. Dyrektor
mgr Bożena Biolik - Stich